

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 7/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,58	2,22	0,34	0,02	1						1			0,53	0,99
	01:00	2,38	2,09	0,27	0,02	1						1			0,53	0,98
	02:00	2,26	1,96	0,28	0,02	1						1			0,53	0,93
	03:00	2,17	1,91	0,24	0,02	1						1			0,53	0,82
	04:00	2,15	1,88	0,26	0,02	1						1			0,53	0,80
	05:00	2,17	1,87	0,28	0,02	1						1			0,53	0,80
	06:00	2,36	2,09	0,25	0,02	1						1			0,53	0,94
	07:00	2,69	2,35	0,33	0,01	1						1			0,80	0,99
	08:00	3,04	2,39	0,65	0,00	1						1			0,81	0,97
	09:00	3,26	2,46	0,79	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,35	2,71	0,63	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,25	3,15	0,09	0,01	1		1							0,98	0,98
	12:00	3,46	2,92	0,18	0,36	1		1							0,98	0,98
	13:00	3,38	2,60	0,37	0,40	1						1			0,98	0,98
	14:00	3,10	2,38	0,37	0,35	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,89	2,15	0,40	0,35	1						1			0,86	0,99
	16:00	2,81	2,02	0,39	0,40	1						1			0,68	0,98
	17:00	3,02	2,39	0,23	0,40	1						1			0,68	0,99
	18:00	3,27	2,58	0,19	0,50	1						1			0,68	0,98
	19:00	3,75	2,88	0,17	0,70	1		1							0,68	0,98
	20:00	3,83	3,11	0,02	0,70	1		1							0,68	0,99
	21:00	3,57	2,81	0,51	0,25	1		1							0,68	0,99
	22:00	3,25	2,71	0,54	0,00	1		1							0,68	0,99
	23:00	2,84	2,74	0,10	0,00	1		1							0,68	0,94

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 00:00 - 09:00 & από τις 15:38.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης