

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,30	4,01	0,29	1				1	0,95	0,90
	01:00	4,11	3,71	0,40	1				1	0,95	0,95
	02:00	4,00	3,56	0,44	1				1	0,95	0,95
	03:00	3,97	3,45	0,52	1					0,95	0,95
	04:00	3,90	3,39	0,51	1					0,95	0,95
	05:00	4,02	3,60	0,42	1					0,95	0,95
	06:00	4,45	4,14	0,31	1				1	0,95	0,95
	07:00	5,04	4,59	0,45	1	1			1	0,80	0,79
	08:00	5,44	4,90	0,54	1	1				0,95	0,95
	09:00	5,48	4,89	0,58	1	1				0,95	0,94
	10:00	5,73	5,32	0,41	1				2	0,42	0,46
	11:00	6,02	5,33	0,69	1	1				0,95	0,95
	12:00	5,60	4,89	0,71	1	1				0,95	0,95
	13:00	5,29	4,44	0,85	1	1				0,93	0,92
	14:00	5,07	4,56	0,52	1	1				0,80	0,80
	15:00	5,05	4,35	0,70	1	1				0,79	0,77
	16:00	5,06	4,34	0,72	1	1				0,76	0,77
	17:00	5,23	4,79	0,44	1	1				0,92	0,92
	18:00	5,53	4,77	0,76	1	1				0,95	0,95
	19:00	6,07	5,26	0,82	1	1				0,95	0,95
	20:00	5,82	5,20	0,62	1	1				0,95	0,95
	21:00	5,44	4,96	0,49	1	1				0,95	0,95
	22:00	4,98	4,48	0,51	1	1			1	0,92	0,84
	23:00	4,42	4,00	0,42	1				1	0,95	0,95

Στο διάστημα 10:00 - 10:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης