

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α Σ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	64,11	58,62	5,45	0,05	1	1	1	1	1	1									1	1	1	15,26	15,26	
	01:00	60,01	55,11	4,90	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	13,35	13,35	
	02:00	57,37	52,24	5,13	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1	14,89	14,58	
	03:00	55,73	50,71	5,02	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1	13,62	13,62	
	04:00	54,84	49,50	5,34	0,00		1	1	1	1	1	1								1	1	1	12,91	12,91	
	05:00	56,51	49,35	7,16	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	10,59	10,59	
	06:00	59,88	54,35	5,53	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	8,61	8,61	
	07:00	66,90	62,44	4,32	0,14		1	1	1	1	1	1								1	1	1	15,10	15,10	
	08:00	72,41	68,48	3,93	0,00		1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	78,86	73,31	5,51	0,04	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	79,48	74,14	5,27	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	78,65	74,24	4,34	0,08	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	15,47	15,47	
	12:00	81,18	78,57	2,54	0,07	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	15,89	16,10	
	13:00	82,96	79,39	3,49	0,09	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	82,65	78,35	4,19	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	81,20	75,84	5,25	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	82,21	76,79	5,31	0,10	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	86,64	82,67	3,91	0,06	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	91,03	86,83	4,18	0,02	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	15,89	16,10	
	19:00	92,26	87,67	4,59	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	91,42	87,14	4,27	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	85,29	79,06	6,24	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	78,28	71,61	6,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	15,27	15,27	
	23:00	73,02	68,79	4,23	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	15,89	16,10	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης