

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Α	Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			00:00	52,31	46,35	5,60	0,37			1	1	1	1	1	1						1	1			12,23	12,23
			01:00	49,46	43,27	5,79	0,40			1	1	1	1	1	1						1	1	1		10,38	10,81
			02:00	47,52	42,10	5,01	0,41			1	1	1	1	1	1						1	1			9,76	9,76
			03:00	45,87	40,90	4,79	0,18			1	1	1	1	1	1						1	1			9,18	9,18
			04:00	45,83	40,34	5,42	0,08			1	1	1	1	1	1						1	1			10,68	10,68
			05:00	47,00	40,86	6,06	0,09				1	1	1	1	1						1	1			14,15	13,80
			06:00	51,15	46,19	4,85	0,11	1			1	1	1	1	1						1	1			12,58	12,58
			07:00	58,41	52,98	5,41	0,03	1	1		1	1	1	1	1						1	1		1	15,72	15,72
			08:00	64,03	59,96	4,01	0,07	1			1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			09:00	67,72	64,55	3,07	0,10	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			10:00	68,01	64,79	2,82	0,40	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			11:00	66,60	63,02	2,94	0,65	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			12:00	66,73	62,98	3,38	0,38	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			13:00	67,88	64,11	3,53	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			14:00	66,56	61,93	4,14	0,50	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			15:00	64,19	57,49	5,87	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,05	16,05
			16:00	65,30	59,23	5,28	0,79	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			17:00	70,26	64,42	5,12	0,72	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1		1	16,10	16,10
			18:00	75,87	67,10	8,18	0,59	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			19:00	79,53	71,67	7,52	0,33	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			20:00	76,87	70,27	6,51	0,09	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			21:00	70,46	62,52	7,93	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
			22:00	63,29	53,25	10,04	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	12,25	12,25
			23:00	57,36	49,43	7,90	0,03			1	1	1	1	1	1						1	1	1		15,80	15,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης