

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Α Σ Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	52,49	46,60	5,85	0,03		1	1	1	1	1								1	1	1		12,06	12,06
	01:00	49,41	42,52	6,88	0,01			1	1	1	1	1							1	1	1	1	13,54	13,31
	02:00	47,55	38,42	9,12	0,01			1	1	1	1	1							1	1	1		12,48	12,48
	03:00	46,30	37,19	9,10	0,01			1	1	1	1	1							1	1			13,53	13,09
	04:00	45,90	37,98	7,91	0,01			1	1	1	1	1							1	1			13,24	13,24
	05:00	47,61	37,69	9,90	0,02			1	1	1	1	1							1	1			14,36	14,40
	06:00	52,06	41,10	10,95	0,01			1	1	1	1	1							1	1			16,04	16,10
	07:00	55,95	46,48	9,47	0,00	1		1	1	1	1	1							1	1			15,90	16,10
	08:00	61,07	50,11	10,95	0,01	1		1	1	1	1	1							1	1	1		15,80	16,10
	09:00	66,09	54,18	11,51	0,40	1		1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10
	10:00	65,83	55,45	9,98	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	64,58	55,06	9,13	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10
	12:00	65,21	55,96	8,85	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10
	13:00	66,19	56,36	9,53	0,30		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	65,55	53,27	11,92	0,36		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10
	15:00	63,26	51,81	11,05	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10
	16:00	64,28	54,29	9,58	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	68,91	59,00	9,51	0,40		1	1	1	1	1	1							1	1	1		16,10	16,10
	18:00	74,13	65,63	8,10	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	77,87	70,59	6,87	0,40	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	75,81	67,70	7,76	0,35	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	70,66	64,02	6,51	0,13	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	63,32	55,13	8,18	0,00	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	14,72	14,72
	23:00	57,65	48,32	9,16	0,16	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1		14,22	14,22

Στο διάστημα από τις 07:20 έως τις 08:23 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης