

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	53,32	43,34	9,94	0,04		1	1	1	1	1								1	1	1		13,96	13,96
	01:00	50,08	40,13	9,66	0,29			1	1	1	1								1	1	1		14,27	13,97
	02:00	47,62	37,55	9,76	0,31			1	1	1	1								1	1			14,50	14,42
	03:00	46,67	36,44	10,12	0,12			1	1	1	1								1	1			13,84	13,47
	04:00	46,29	35,74	10,50	0,04			1	1	1	1								1	1			13,47	13,08
	05:00	47,78	37,85	9,83	0,10			1	1	1	1								1	1	1		14,53	14,58
	06:00	51,88	42,88	8,68	0,31			1	1	1	1								1	1			16,08	16,10
	07:00	57,57	48,71	8,46	0,40		1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	08:00	62,66	54,71	7,55	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	09:00	65,73	57,91	7,42	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	10:00	65,05	58,29	6,37	0,39	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	11:00	64,33	58,82	5,18	0,32	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	12:00	65,04	58,54	6,11	0,39	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	13:00	66,39	56,82	9,17	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	14:00	64,66	54,81	9,44	0,41	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	15:00	61,70	52,19	9,10	0,41	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	16:00	62,41	53,84	8,07	0,49	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	17:00	66,60	58,04	8,02	0,55	1	1	1	1	1	1								1	1			16,10	16,10
	18:00	71,45	63,60	7,39	0,46	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	19:00	75,65	68,39	6,86	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	20:00	73,00	65,87	6,73	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	21:00	67,81	61,54	5,87	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	16,10	16,10
	22:00	60,78	54,54	5,90	0,35	1	1	1	1	1	1								1	1		1	14,80	14,80
	23:00	55,12	49,44	5,46	0,22		1	1	1	1	1								1	1		1	14,20	14,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης