

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,27	15,30	4,97	0,00			1		1	1					5,51	5,61
	01:00	19,14	12,56	6,59	0,00					1	1					7,67	7,66
	02:00	18,10	12,77	5,33	0,00					1	1					7,25	7,25
	03:00	18,05	12,90	5,15	0,00					1	1					7,21	7,18
	04:00	17,86	12,59	5,27	0,00					1	1					7,13	7,11
	05:00	18,40	12,64	5,76	0,00					1	1					7,35	7,36
	06:00	20,69	14,46	6,23	0,00					1	1					8,23	8,24
	07:00	23,47	19,53	3,95	0,00				1	1	1					8,53	8,56
	08:00	25,70	24,29	1,41	0,00			1	1	1	1					7,92	7,76
	09:00	27,25	26,58	0,67	0,00			1	1	1	1					6,74	6,71
	10:00	25,17	25,08	0,10	0,00			1	1	1	1					4,83	4,83
	11:00	25,48	25,32	0,15	0,00			1	1	1	1					6,32	6,28
	12:00	27,94	27,72	0,22	0,00			1	1	1	1					7,34	7,40
	13:00	27,80	27,22	0,58	0,00			1	1	1	1					7,22	7,17
	14:00	26,24	24,93	1,31	0,00			1	1	1	1					5,78	5,76
	15:00	25,62	23,55	2,07	0,00			1	1	1	1					5,11	5,08
	16:00	25,70	25,58	0,12	0,00			1	1	1	1					5,21	5,20
	17:00	26,40	26,27	0,13	0,00			1	1	1	1					5,80	5,88
	18:00	28,56	27,24	1,31	0,00			1	1	1	1					7,93	7,99
	19:00	32,53	30,24	2,29	0,00			1	1	1	1			2		11,23	11,27
	20:00	32,47	27,02	5,44	0,00			1	1	1	1			1		11,71	11,68
	21:00	29,68	22,31	7,37	0,00			1	1	1	1					9,29	9,26
	22:00	26,35	19,32	7,03	0,00			1	1	1						8,46	8,52
	23:00	22,97	16,86	6,11	0,00			1	1	1						6,74	6,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης