

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	20,06	13,46	6,60	0,00				1	1						6,75	6,82
	01:00	18,60	11,42	7,18	0,00				1	1						7,41	7,42
	02:00	18,04	11,40	6,64	0,00				1	1						7,00	7,03
	03:00	17,89	12,58	5,31	0,00				1	1						6,89	6,88
	04:00	17,76	12,72	5,04	0,00				1	1						6,73	6,75
	05:00	18,36	14,07	4,29	0,00				1	1						7,25	7,28
	06:00	20,44	14,85	5,59	0,00				1	1						8,13	8,16
	07:00	23,20	15,57	7,62	0,00				1	1						9,22	9,26
	08:00	24,95	15,91	9,04	0,00			1	1	1						9,97	9,98
	09:00	24,87	15,84	9,03	0,00			1	1	1						9,94	9,95
	10:00	25,37	16,17	9,20	0,00			1		1	1					10,14	10,14
	11:00	25,45	16,80	8,65	0,00			1		1	1					10,15	10,19
	12:00	27,26	17,55	9,70	0,00			1		1	1					10,89	10,87
	13:00	28,80	19,13	9,67	0,00			1		1	1					11,58	11,54
	14:00	27,65	18,04	9,61	0,00			1		1	1					11,13	11,08
	15:00	26,22	16,87	9,34	0,00			1		1	1					10,54	10,48
	16:00	26,13	16,58	9,55	0,00			1		1	1					10,49	10,44
	17:00	26,83	17,32	9,51	0,00			1		1	1					10,72	10,71
	18:00	28,88	20,21	8,67	0,00			1	1	1	1					10,40	10,33
	19:00	32,60	24,27	8,33	0,00			1	1	1	1					12,01	12,07
	20:00	32,46	23,51	8,95	0,00			1	1	1	1					12,06	12,04
	21:00	29,95	22,68	7,27	0,00			1	1	1	1					9,58	9,51
	22:00	26,72	21,11	5,61	0,00			1	1	1	1					6,32	6,26
	23:00	23,50	21,02	2,48	0,00			1	1		1					6,90	8,07

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 13:50 - 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης