

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,12	17,46	5,66	0,00					1	1	1				8,50	8,47
	01:00	21,57	17,37	4,19	0,00		1				1	1				8,65	8,63
	02:00	20,90	15,63	5,27	0,00		1				1	1				8,38	8,37
	03:00	20,42	15,76	4,66	0,00		1				1	1				8,18	8,16
	04:00	20,28	16,41	3,88	0,00		1				1	1				8,12	8,12
	05:00	20,91	15,31	5,59	0,00		1				1	1				8,33	8,34
	06:00	23,04	16,00	7,04	0,00			1			1	1				9,19	9,20
	07:00	25,58	17,53	8,06	0,00			1			1	1				10,17	10,18
	08:00	27,06	18,90	8,17	0,00			1			1	1				10,79	10,81
	09:00	27,81	19,02	8,79	0,00			1			1	1				11,13	11,14
	10:00	27,40	17,71	9,68	0,00			1			1	1				10,95	10,95
	11:00	27,31	17,48	9,83	0,00			1			1	1				10,91	10,92
	12:00	28,19	17,47	10,72	0,00			1			1	1				11,29	11,26
	13:00	27,87	17,41	10,47	0,00			1			1	1				11,16	11,14
	14:00	26,06	16,08	9,98	0,00			1			1	1				10,46	10,44
	15:00	24,72	15,40	9,32	0,00			1			1	1				9,72	9,67
	16:00	24,85	15,44	9,41	0,00			1			1	1				9,67	9,71
	17:00	27,02	16,58	10,44	0,00			1			1	1				10,78	10,57
	18:00	30,85	19,27	11,58	0,00			1	11,58		1	1	1			12,29	12,29
	19:00	34,08	21,58	12,49	0,00			1			1	1				13,41	13,41
	20:00	34,07	26,03	8,03	0,00			1		1	1	1		1		10,02	13,63
	21:00	31,59	26,54	5,05	0,00			1	1	1	1	1				5,36	12,64
	22:00	28,69	21,03	7,65	0,00			1		1	1	1				8,98	8,98
	23:00	25,39	17,29	8,11	0,00			1			1	1				10,13	10,13

Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν υψηλές ταχύτητες ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης