

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,29	22,32	0,97	0,00			1	1	1		1				1,48	1,48
	01:00	21,79	20,75	1,04	0,00			1	1	1		1				1,63	1,63
	02:00	20,81	17,47	3,34	0,00			1	1			1				4,46	4,46
	03:00	20,28	16,90	3,38	0,00			1	1			1				3,96	3,96
	04:00	19,96	17,30	2,65	0,00			1	1			1				3,58	3,58
	05:00	19,98	17,29	2,69	0,00			1	1			1				3,62	3,62
	06:00	20,98	17,59	3,38	0,00			1	1			1				4,56	4,56
	07:00	21,79	18,22	3,57	0,00			1	1			1				4,64	4,64
	08:00	23,37	18,42	4,95	0,00				1		1	1				7,30	7,30
	09:00	18,65	14,42	4,24	0,00				1		1	1				8,67	8,67
	10:00	21,77	20,55	1,22	0,00			1	1	1		1		1		7,27	7,27
	11:00	27,21	18,97	8,24	0,00				1	1		1				10,10	10,10
	12:00	27,52	18,93	8,59	0,00				1	1		1				10,98	10,98
	13:00	26,55	19,78	6,76	0,00				1	1		1				10,10	10,10
	14:00	23,60	19,48	4,12	0,00				1	1		1				7,18	7,18
	15:00	22,52	19,10	3,42	0,00				1	1		1				6,04	6,04
	16:00	23,39	19,88	3,51	0,00				1	1		1				6,79	6,79
	17:00	25,87	20,74	5,14	0,00				1	1		1				9,28	9,28
	18:00	28,94	21,61	7,32	0,00				1	1		1				11,52	11,52
	19:00	32,51	22,00	10,51	0,00				1	1		1				12,96	12,96
	20:00	33,69	24,82	8,87	0,00			1	1	1		1				12,74	12,74
	21:00	31,48	25,64	5,84	0,00			1	1	1		1				9,75	9,75
	22:00	28,70	24,39	4,31	0,00			1	1	1		1				6,97	6,97
	23:00	25,90	23,11	2,79	0,00			1	1	1		1				4,15	4,15

Γενική διακοπή στις 09:45 λόγω βλάβης στην G10 του ΑΣΠ. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης