

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,11	22,09	1,02	0,00			1	1	1		1				1,35	1,35
	01:00	21,72	19,12	2,60	0,00			1		1		1				5,05	5,05
	02:00	20,65	18,25	2,40	0,00			1		1		1				4,29	4,29
	03:00	20,31	17,66	2,65	0,00			1		1		1				3,99	3,99
	04:00	20,35	17,56	2,79	0,00			1		1		1				4,05	4,05
	05:00	20,75	18,25	2,50	0,00			1		1		1				4,34	4,34
	06:00	22,80	21,00	1,79	0,00			1		1		1				5,75	5,75
	07:00	25,28	23,66	1,62	0,00			1	1	1		1				4,50	4,50
	08:00	27,68	26,30	1,38	0,00			1	1	1		1				5,75	5,75
	09:00	28,67	27,56	1,11	0,00			1	1	1		1				6,76	6,76
	10:00	28,74	28,24	0,50	0,00			1	1	1		1				6,85	6,85
	11:00	28,84	27,79	1,06	0,00			1	1	1		1				6,91	6,91
	12:00	29,79	28,32	1,46	0,00			1	1	1		1				6,82	6,82
	13:00	29,50	28,79	0,71	0,00			1	1	1	1	1				3,60	3,60
	14:00	27,74	26,83	0,91	0,00			1	1	1	1	1				1,74	1,74
	15:00	26,26	26,06	0,20	0,00			1	1	1	1	1				0,32	0,32
	16:00	26,39	25,70	0,68	0,00			1	1	1	1	1				0,92	1,03
	17:00	28,68	26,60	2,08	0,00			1	1		1	1				6,21	6,56
	18:00	31,89	30,35	1,54	0,00			1	1		1	1		2		10,42	10,42
	19:00	34,90	34,06	0,84	0,00			1	1		1	1		5		11,70	11,73
	20:00	36,04	35,85	0,19	0,00			1	1		1	1		8		11,27	11,20
	21:00	33,21	33,21	0,00	0,00			1	1		1	1		5		10,01	10,03
	22:00	29,86	29,86	0,00	0,00			1	1		1	1		1		9,07	9,05
	23:00	26,37	26,32	0,04	0,00			1	1		1	1				5,98	5,90

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης