

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,14	22,53	0,62	0,00			1	1		1	1				2,69	2,68
	01:00	21,54	21,25	0,29	0,00				1		1	1				3,82	4,16
	02:00	20,59	20,46	0,14	0,00				1		1	1				5,44	5,45
	03:00	20,29	20,29	0,00	0,00				1		1	1				5,12	5,11
	04:00	19,97	19,96	0,01	0,00				1		1	1				4,82	4,82
	05:00	20,66	20,25	0,40	0,00				1		1	1				5,48	5,48
	06:00	22,62	21,80	0,82	0,00				1		1	1				7,40	7,42
	07:00	25,02	23,21	1,81	0,00				1		1	1		1		8,15	8,23
	08:00	26,52	23,92	2,61	0,00				1	1		1		2		9,28	9,31
	09:00	26,46	23,78	2,68	0,00				1	1		1		2		8,70	8,77
	10:00	28,26	26,46	1,79	0,00			1	1	1		1		2		8,12	8,02
	11:00	28,26	26,67	1,59	0,00			1	1	1	0	1				6,42	6,40
	12:00	29,21	27,33	1,88	0,00			1	1	1		1				7,34	7,39
	13:00	28,58	25,95	2,63	0,00			1	1	1		1				6,75	6,76
	14:00	27,09	24,60	2,49	0,00			1	1	1		1				5,21	5,30
	15:00	26,18	24,17	2,01	0,00			1	1	1		1				4,66	4,63
	16:00	25,50	23,17	2,33	0,00			1	1	1		1				5,00	5,01
	17:00	27,21	23,63	3,58	0,00			1	1	1		1				6,62	6,68
	18:00	31,18	22,98	8,20	0,00			1	1	1	1	1				10,57	10,64
	19:00	34,54	23,01	11,53	0,00			1	1	1		1				13,18	13,22
	20:00	35,67	25,90	9,77	0,00			1	1	1		1				13,60	13,58
	21:00	32,28	24,10	8,18	0,00			1	1	1		1				11,30	11,22
	22:00	29,21	20,61	8,59	0,00			1	1	1		1				10,24	10,39
	23:00	25,43	17,74	7,68	0,00			1		1		1				9,22	9,16

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης