

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,77	17,07	5,70	0,00			1		1		1				6,51	6,44
	01:00	21,53	17,57	3,96	0,00			1		1		1				5,23	5,20
	02:00	20,35	17,05	3,30	0,00			1		1		1				4,04	4,00
	03:00	20,18	16,70	3,48	0,00			1		1		1				3,83	3,83
	04:00	19,94	16,73	3,21	0,00			1		1		1				3,58	3,55
	05:00	20,60	16,90	3,69	0,00			1		1	0,00	1				4,20	4,19
	06:00	22,58	17,42	5,16	0,00			1		1		1				6,16	6,19
	07:00	24,86	18,66	6,20	0,00			1		1		1				8,37	8,46
	08:00	28,26	21,81	6,45	0,00					1	1	1				9,41	9,32
	09:00	28,89	20,47	8,42	0,00					1	1	1				11,00	11,04
	10:00	29,15	20,37	8,78	0,00					1	1	1				11,65	11,66
	11:00	28,46	18,98	9,48	0,00					1	1	1	1			11,38	11,38
	12:00	28,38	19,25	9,13	0,00					1	1	1				11,34	11,35
	13:00	28,13	18,83	9,30	0,00					1	1	1				11,25	11,26
	14:00	26,49	17,01	9,48	0,00					1	1	1				10,64	10,61
	15:00	25,22	16,16	9,07	0,00					1	1	1				10,05	10,04
	16:00	25,10	15,73	9,38	0,00					1	1	1				9,81	9,83
	17:00	27,43	16,97	10,46	0,00					1	1	1				10,93	10,95
	18:00	29,99	18,75	11,24	0,00					1	1	1	1			11,92	11,96
	19:00	33,85	21,47	12,38	0,00					1	1	1				13,36	13,40
	20:00	34,18	21,71	12,47	0,00					1	1	1				13,64	13,63
	21:00	31,31	19,64	11,67	0,00					1	1	1				12,59	12,54
	22:00	27,98	17,69	10,29	0,00					1	1	1				11,23	11,21
	23:00	24,84	15,31	9,52	0,00			1			1	1				9,99	9,96

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:30 – 18:30. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατεί

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης