

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	22,33	15,70	6,63	0,00			1			1	1				8,83	8,86
	01:00	20,73	14,12	6,61	0,00						1	1				8,31	8,29
	02:00	19,64	16,25	3,39	0,00						1	1		1		7,24	7,15
	03:00	19,28	17,04	2,24	0,00			1			1	1				5,88	5,85
	04:00	19,10	16,42	2,69	0,00			1			1	1				5,49	5,47
	05:00	19,28	17,07	2,21	0,00			1			1	1				5,98	6,01
	06:00	20,08	18,09	1,98	0,00			1			1	1				6,04	5,98
	07:00	21,27	19,49	1,78	0,00			1			1	1				6,20	6,23
	08:00	22,92	21,41	1,51	0,00					1	1	1				5,74	5,62
	09:00	24,28	21,51	2,77	0,00					1	1	1				9,07	9,10
	10:00	26,92	24,97	1,95	0,00			1		1	1	1				9,16	9,13
	11:00	29,71	27,87	1,85	0,00			1		1	1	1				9,06	9,16
	12:00	29,43	27,20	2,23	0,00			1		1	1	1				9,04	8,97
	13:00	28,91	26,59	2,32	0,00			1		1	1	1				6,92	6,91
	14:00	26,68	25,10	1,58	0,00			1		1	1	1				7,51	7,56
	15:00	25,06	24,33	0,73	0,00			1		1	1	1				5,90	5,89
	16:00	25,60	25,46	0,14	0,00			1		1	1	1				6,40	6,40
	17:00	26,35	26,35	0,00	0,00			1		1	1	1				6,31	6,33
	18:00	28,05	28,05	0,00	0,00			1		1	1	1				7,48	7,51
	19:00	31,39	31,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,67	6,44
	20:00	32,19	32,18	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,25	6,21
	21:00	29,90	29,71	0,20	0,00			1	1	1	1	1				5,37	5,33
	22:00	27,09	27,02	0,07	0,00			1	1	1	1	1				2,68	2,74
	23:00	23,72	23,67	0,05	0,00			1	1	1	1					3,29	3,25

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης