

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,10	21,10	0,00	0,00				1	1	1					5,57	5,97
	01:00	19,86	19,86	0,00	0,00				1	1	1					4,73	4,70
	02:00	19,27	19,27	0,00	0,00				1	1	1					4,11	4,12
	03:00	18,73	18,73	0,00	0,00				1	1	1					3,57	3,57
	04:00	18,84	18,81	0,03	0,00				1	1	1					3,64	3,66
	05:00	19,60	19,42	0,18	0,00				1	1	1					4,35	4,42
	06:00	21,67	21,59	0,08	0,00				1	1	1					6,32	6,33
	07:00	25,11	25,11	0,00	0,00			1	1	1	1					4,86	4,88
	08:00	26,73	26,73	0,00	0,00			1	1	1	1					6,32	6,20
	09:00	28,09	28,09	0,00	0,00			1	1	1	1			2		6,53	6,66
	10:00	31,22	31,22	0,00	0,00			1	1	1	1			2		9,60	9,58
	11:00	32,28	32,27	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		10,30	10,33
	12:00	33,26	33,22	0,04	0,00			1	1	1	1	1		3		11,12	11,10
	13:00	32,88	32,66	0,23	0,00			1	1	1	1	1		3		10,91	10,90
	14:00	29,99	29,65	0,34	0,00			1	1	1	1	1		1		9,15	9,13
	15:00	26,68	25,79	0,89	0,00			1	1	1	1	1				6,47	6,51
	16:00	24,88	23,93	0,95	0,00			1	1	1	1	1				5,85	5,75
	17:00	24,56	24,20	0,36	0,00			1	1	1	1	1				6,67	5,15
	18:00	27,82	27,41	0,40	0,00			1	1	1	1	1				5,79	7,27
	19:00	32,72	32,26	0,46	0,00			1	1	1	1	1		3		6,17	10,87
	20:00	34,47	34,21	0,26	0,00			1	1	1	1	1		3		6,17	12,36
	21:00	31,74	31,43	0,31	0,00			1	1	1	1	1		2		6,17	10,70
	22:00	27,49	27,15	0,34	0,00			1	1	1	1	1				6,17	7,04
	23:00	23,80	23,44	0,36	0,00			1	1	1	1	1				6,17	3,61

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 08:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Από τις 16:45 τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα και Τέρπανδρος δεν ήταν διαλ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης