

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,86	20,62	0,24	0,00			1	1	1	1					6,17	4,28
	01:00	19,54	19,36	0,18	0,00			1		1	1					6,17	4,54
	02:00	18,73	18,46	0,27	0,00			1		1	1					6,17	3,73
	03:00	18,32	18,02	0,30	0,00			1		1	1					6,17	3,32
	04:00	18,33	18,03	0,30	0,00			1		1	1					6,17	3,32
	05:00	18,99	18,88	0,12	0,00			1		1	1					6,17	3,97
	06:00	21,35	21,25	0,11	0,00			1		1	1					6,05	5,88
	07:00	24,32	24,27	0,05	0,00			1	1	1	1					4,33	3,81
	08:00	25,76	25,73	0,03	0,00			1	1	1	1					5,15	5,24
	09:00	26,61	26,58	0,03	0,00			1	1	1	1					6,02	6,07
	10:00	26,79	26,77	0,02	0,00			1	1	1	1					6,09	6,29
	11:00	26,72	26,68	0,04	0,00			1	1	1	1					6,01	6,15
	12:00	26,34	26,26	0,07	0,00			1	1	1	1					5,73	6,09
	13:00	24,19	24,11	0,08	0,00			1	1	1	1					5,23	5,21
	14:00	22,24	22,05	0,20	0,00				1	1	1					5,55	6,28
	15:00	20,91	20,35	0,55	0,00				1	1	1					5,01	5,77
	16:00	20,90	19,91	0,99	0,00				1	1	1					5,73	5,76
	17:00	23,34	22,58	0,76	0,00				1	1	1					7,47	7,44
	18:00	27,17	26,34	0,83	0,00			1	1	1	1					6,88	6,88
	19:00	31,82	30,86	0,97	0,00			1	1	1	1			2		10,29	10,42
	20:00	32,71	31,10	1,61	0,00			1	1	1	1			2		11,41	11,40
	21:00	30,13	27,89	2,24	0,00			1	1	1	1					9,77	9,69
	22:00	26,81	25,46	1,36	0,00			1	1	1	1					6,46	6,34
	23:00	23,36	22,44	0,92	0,00			1	1	1	1					3,82	3,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις 15:20 τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα και Τέρπανδρος δεν ήταν διαθέσιμα λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης