

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	4,83	4,03	0,80					1						1,58	1,57	
	01:00	4,56	3,83	0,72					1						1,31	1,31	
	02:00	4,48	3,99	0,49					1						1,22	1,22	
	03:00	4,36	3,76	0,60					1						1,11	1,10	
	04:00	4,38	3,86	0,52					1						1,12	1,12	
	05:00	4,60	4,45	0,14					1						1,33	1,34	
	06:00	5,27	5,25	0,02	1				1						1,21	1,21	
	07:00	5,94	5,87	0,06	1				1						1,60	1,60	
	08:00	6,53	6,18	0,36	1				1						2,03	2,03	
	09:00	6,98	6,63	0,35	1	1			1						1,58	1,55	
	10:00	7,17	7,03	0,14	1	1			1						1,74	1,74	
	11:00	7,10	6,86	0,25	1	1			1						1,70	1,69	
	12:00	6,73	6,29	0,44	1	1			1						1,35	1,33	
	13:00	6,48	6,14	0,34	1				1						1,59	1,69	
	14:00	6,22	6,03	0,20	1				1						1,92	1,89	
	15:00	5,62	5,43	0,19	1				1						1,31	1,30	
	16:00	5,39	5,26	0,13	1				1						1,06	1,06	
	17:00	5,61	5,51	0,10	1				1						1,26	1,28	
	18:00	6,24	6,15	0,08	1				1						1,87	1,89	
	19:00	7,55	7,53	0,02	1	1			1					1	2,13	2,10	
	20:00	7,91	7,91	0,00	1	1			1					1	1,98	1,99	
	21:00	7,14	7,05	0,09	1	1			1					1	1,40	1,38	
	22:00	6,23	6,09	0,14	1	1			1						1,14	1,18	
	23:00	5,50	5,43	0,06	1				1						1,19	1,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης