

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900					
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,80	4,80	0,00	1		1		1						4,40	0,08	0,09	52%	711
	01:00	4,46	4,43	0,03			1		1						3,07	0,13	0,12	59%	822
	02:00	4,32	4,29	0,03			1		1						3,21	0,03	0,03	57%	621
	03:00	4,22	4,21	0,00			1		1						3,29	0,00	0,00	56%	611
	04:00	4,29	4,26	0,03			1		1						3,24	0,02	0,03	57%	617
	05:00	4,51	4,35	0,16			1		1						3,15	0,16	0,17	58%	628
	06:00	5,09	4,35	0,74			1		1						3,15	0,74	0,74	58%	628
	07:00	5,80	4,35	1,45			1		1						3,15	1,43	1,51	58%	629
	08:00	6,63	4,44	2,18			1		1						3,06	2,19	2,25	59%	639
	09:00	7,32	5,38	1,94			1		1						2,12	2,44	2,57	72%	754
	10:00	7,43	5,25	2,18			1		1						2,25	2,44	2,61	70%	738
	11:00	7,61	5,54	2,07			1		1						1,96	2,44	2,67	74%	774
	12:00	7,13	5,11	2,01			1		1						2,39	2,42	2,51	68%	722
	13:00	6,76	4,77	1,99			1		1						2,73	2,32	2,34	64%	680
	14:00	6,90	5,33	1,58			1		1						2,17	2,42	2,41	71%	748
	15:00	6,40	4,94	1,46			1		1						2,56	2,07	2,06	66%	701
	16:00	6,06	5,06	1,00			1		1						2,44	1,75	1,72	67%	715
	17:00	6,40	5,59	0,81			1		1						1,91	2,03	2,09	75%	780
	18:00	6,98	6,22	0,76			1		1						1,28	2,39	2,40	83%	855
	19:00	8,04	7,61	0,43	1		1		1						1,59	2,61	2,61	83%	1.248
	20:00	8,04	7,63	0,40	1		1		1						1,57	2,63	2,62	83%	1.066
	21:00	7,38	6,89	0,49	1		1		1						2,31	1,98	1,97	75%	976
	22:00	6,57	6,29	0,29	1		1		1						2,91	1,19	1,16	68%	900
	23:00	5,64	5,45	0,19	1		1		1						3,75	0,26	0,25	59%	795
		148,75 MWh														ΑΩΛ: 11,90		18.358 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:00 – 13:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης