

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,99	7,99	0,00		1	1				2,65
	01:00	8,18	8,18	0,00		1	1				2,65
	02:00	7,71	7,71	0,00		1	1				2,65
	03:00	7,35	7,32	0,03		1	1				2,65
	04:00	6,71	6,70	0,01		1	1				2,65
	05:00	6,73	6,70	0,02		1	1				2,65
	06:00	7,65	7,59	0,05		1	1				2,65
	07:00	8,07	8,02	0,05		1	1				2,65
	08:00	8,42	8,41	0,02		1	1				2,65
	09:00	8,40	8,32	0,08		1	1			1	2,65
	10:00	8,18	8,14	0,04		1	1			1	2,65
	11:00	8,44	8,44	0,01		1	1			1	2,65
	12:00	8,81	8,80	0,00		1	1			1	2,65
	13:00	8,83	8,82	0,02		1	1			2	2,65
	14:00	8,86	8,86	0,00		1	1			2	2,65
	15:00	9,35	9,35	0,00		1	1			2	2,65
	16:00	9,49	9,49	0,00		1	1			2	2,65
	17:00	8,76	8,76	0,00		1	1			2	2,65
	18:00	8,09	8,09	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	9,45	9,45	0,00		1	1			2	2,65
	20:00	9,52	9,52	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	9,16	9,16	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	8,51	8,51	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	7,99	7,99	0,00		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο. Πρόβλημα επικοινωνίας του ΑΠ με το σύστημα εποπτείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 17:50 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης