

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	7,95	7,95	0,00		1	1				0,13
	01:00	7,67	7,67	0,00		1	1				0,00
	02:00	7,28	7,28	0,00		1	1				0,00
	03:00	7,32	7,32	0,00		1	1				0,00
	04:00	7,13	7,13	0,00		1	1				0,00
	05:00	7,22	7,22	0,00		1	1				0,00
	06:00	7,53	7,53	0,00		1	1				0,00
	07:00	6,72	6,72	0,00		1	1				0,00
	08:00	7,31	7,31	0,00		1	1				0,00
	09:00	8,01	8,01	0,00		1	1				0,00
	10:00	8,04	7,30	0,74		1	1				1,20
	11:00	8,38	7,44	0,94		1	1				1,20
	12:00	8,83	8,01	0,83		1	1				1,20
	13:00	8,75	7,93	0,82		1	1				1,20
	14:00	8,65	7,67	0,98		1	1				1,20
	15:00	8,60	7,85	0,76		1	1			1	1,20
	16:00	7,86	6,86	1,00		1	1				1,20
	17:00	8,11	7,22	0,89		1	1				1,20
	18:00	9,05	8,09	0,97		1	1				1,20
	19:00	9,68	8,86	0,82		1	1			2	1,20
	20:00	9,47	8,54	0,93		1	1			2	1,20
	21:00	9,04	8,32	0,72		1	1			1	1,20
	22:00	8,38	7,60	0,78		1	1				1,20
	23:00	8,10	7,32	0,78		1	1				1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο. Πρόβλημα επικοινωνίας του ΑΠ με το σύστημα εποπτείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης