

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. HZ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,58	6,27	0,31		1	1				1,40
	01:00	6,22	6,07	0,14		1	1				1,40
	02:00	5,94	5,83	0,12		1	1				1,40
	03:00	5,87	5,69	0,19			1			2	1,40
	04:00	6,12	5,05	1,08			1			2	1,40
	05:00	6,21	5,10	1,11			1			2	1,40
	06:00	6,55	5,46	1,10			1			2	1,33
	07:00	6,93	6,04	0,89			1			3	1,10
	08:00	7,11	6,54	0,57		1	1			3	0,80
	09:00	7,12	6,56	0,56		1	1				0,80
	10:00	7,25	6,70	0,55		1	1				0,76
	11:00	7,85	7,29	0,56		1	1				0,75
	12:00	8,78	8,21	0,57		1	1				0,80
	13:00	8,95	8,43	0,52		1	1			1	0,80
	14:00	8,80	8,27	0,53		1	1			1	0,80
	15:00	8,60	8,09	0,51		1	1			1	0,76
	16:00	8,29	7,74	0,55		1	1			1	0,79
	17:00	8,39	7,54	0,85		1	1				1,59
	18:00	8,43	6,48	1,94		1	1				2,65
	19:00	8,31	5,95	2,36		1	1				2,65
	20:00	8,65	6,30	2,36		1	1				2,43
	21:00	8,34	5,84	2,50		1	1				2,65
	22:00	7,77	5,18	2,60		1	1				2,65
	23:00	6,97	4,40	2,58			1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και τρία σε συντήρηση. Το διάστημα 09:45 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης