

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	6,82	4,42	2,40			1			1	2,65
	01:00	6,11	3,58	2,53			1			1	2,65
	02:00	5,44	2,84	2,60			1				2,65
	03:00	5,44	2,88	2,56			1				2,65
	04:00	5,35	3,22	2,13			1				2,65
	05:00	5,71	4,80	0,90			1			1	2,65
	06:00	5,67	4,95	0,73			1			2	2,61
	07:00	6,37	6,07	0,30			1			3	2,65
	08:00	7,27	7,09	0,18			1			4	2,65
	09:00	7,52	7,02	0,50		1	1				2,65
	10:00	7,57	7,12	0,44		1	1				2,47
	11:00	7,90	7,47	0,43		1	1				2,65
	12:00	7,35	7,24	0,11		1	1				2,65
	13:00	6,86	6,76	0,09		1	1				2,61
	14:00	6,42	6,42	0,00		1	1				2,47
	15:00	6,96	6,90	0,06		1	1				2,56
	16:00	7,11	6,99	0,12		1	1				2,65
	17:00	7,58	7,48	0,09		1	1				2,65
	18:00	8,45	8,31	0,14		1	1				2,65
	19:00	9,26	8,80	0,46		1	1			1	2,52
	20:00	9,17	9,00	0,18		1	1			1	2,56
	21:00	8,78	8,35	0,43		1	1			2	2,65
	22:00	8,21	7,60	0,61		1	1			1	2,65
	23:00	7,60	6,79	0,82		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και δύο σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης