

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,74	9,30	0,45		1	1			5	2,05
	01:00	9,37	8,84	0,53		1	1			2	2,05
	02:00	8,94	7,99	0,95		1	1			2	2,05
	03:00	8,79	7,71	1,08		1	1				2,63
	04:00	8,31	7,21	1,09		1	1				2,65
	05:00	7,93	6,70	1,23		1	1				2,65
	06:00	7,93	6,48	1,45		1	1				2,65
	07:00	8,49	6,88	1,61		1	1				2,65
	08:00	9,33	7,54	1,79		1	1			1	2,65
	09:00	9,60	8,14	1,46		1	1			4	1,87
	10:00	9,74	8,58	1,17		1				6	1,45
	11:00	9,84	8,40	1,44		1				6	2,19
	12:00	10,14	8,60	1,54		1				6	2,65
	13:00	10,75	9,22	1,53		1				7	2,65
	14:00	10,89	9,07	1,82		1				7	2,65
	15:00	10,67	9,03	1,64		1				7	2,65
	16:00	10,41	8,75	1,66		1				6	2,65
	17:00	10,96	9,11	1,85		1				7	2,65
	18:00	11,23	10,53	0,70		1				8	2,65
	19:00	11,66	11,43	0,23		1	1			7	2,65
	20:00	12,15	11,93	0,22		1	1			5	2,65
	21:00	12,06	11,24	0,82		1	1			5	2,65
	22:00	11,45	10,50	0,96		1	1			5	2,65
	23:00	10,98	10,20	0,78		1	1			5	2,65

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης