

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,08	6,44	0,64		1				5	2,65
	01:00	6,68	5,72	0,96		1				3	2,65
	02:00	6,32	5,12	1,19		1				2	2,65
	03:00	6,12	5,17	0,95		1				2	2,65
	04:00	6,04	5,43	0,61		1				2	2,65
	05:00	6,08	5,29	0,80		1	5,29			2	2,65
	06:00	5,99	5,44	0,56		1				3	2,65
	07:00	6,50	5,91	0,59		1				3	2,65
	08:00	7,03	6,47	0,55		1				3	2,65
	09:00	7,42	7,03	0,38		1				4	2,65
	10:00	7,46	6,82	0,64		1				4	2,65
	11:00	7,58	6,57	1,01		1				4	2,65
	12:00	7,80	6,46	1,34		1				4	2,65
	13:00	7,92	7,04	0,88		1				4	2,65
	14:00	7,95	7,61	0,34		1				5	1,90
	15:00	7,87	7,87	0,00		1				5	0,00
	16:00	7,96	7,96	0,00		1				5	0,00
	17:00	8,19	8,19	0,00		1				5	0,00
	18:00	8,72	8,72	0,00		1				6	0,00
	19:00	8,69	8,69	0,00		1				6	0,00
	20:00	8,59	8,59	0,00		1				6	0,00
	21:00	8,77	8,77	0,00		1				6	0,00
	22:00	8,40	8,40	0,00		1				6	0,00
	23:00	7,65	7,65	0,00		1				6	0,00

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο. Από τις 14:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης