

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,19	3,60	2,59		1				1	2,65
	01:00	5,70	3,09	2,61		1					2,65
	02:00	4,48	2,83	1,65		1					1,68
	03:00	4,22	2,80	1,43		1					1,45
	04:00	4,25	2,83	1,43		1					1,45
	05:00	4,87	3,44	1,43		1					1,45
	06:00	5,13	3,71	1,43		1					1,45
	07:00	5,54	4,12	1,43		1					1,45
	08:00	5,90	4,13	1,77		1					1,97
	09:00	6,26	5,35	0,91		1				2	1,04
	10:00	6,26	4,51	1,75		1				2	1,85
	11:00	6,66	4,89	1,78		1				2	1,85
	12:00	7,06	4,73	2,34		1				2	2,40
	13:00	7,13	4,52	2,61		1				2	2,65
	14:00	7,07	4,46	2,61		1				2	2,65
	15:00	6,94	4,33	2,61		1				2	2,65
	16:00	6,85	4,24	2,61		1				2	2,65
	17:00	7,14	4,54	2,61		1				2	2,65
	18:00	7,58	4,97	2,61		1				2	2,65
	19:00	8,01	5,40	2,61		1				2	2,65
	20:00	8,31	5,70	2,61		1				3	2,65
	21:00	7,96	5,35	2,61		1				3	2,65
	22:00	7,28	4,67	2,61		1				2	2,65
	23:00	6,49	3,89	2,61		1				1	2,65

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης