

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,11	8,11	0,00		1	1			1	1,20
	01:00	7,96	7,96	0,00		1	1				1,20
	02:00	7,85	7,85	0,00		1	1				1,20
	03:00	7,78	7,78	0,00		1	1				1,20
	04:00	7,66	7,66	0,00		1	1				1,20
	05:00	7,65	7,65	0,00		1	1				1,20
	06:00	7,93	7,93	0,00		1	1				1,20
	07:00	8,11	8,11	0,00		1	1				1,20
	08:00	8,27	8,27	0,00		1	1			1	1,20
	09:00	8,47	8,36	0,11		1	1			1	1,20
	10:00	8,67	8,52	0,15		1	1			1	1,74
	11:00	8,78	8,77	0,01		1	1			1	2,47
	12:00	9,46	9,46	0,00		1	1			2	2,65
	13:00	9,64	9,64	0,00		1	1			2	1,20
	14:00	9,37	9,21	0,17		1	1			2	1,20
	15:00	9,27	8,82	0,45		1	1			2	1,20
	16:00	9,33	8,81	0,51		1	1			3	1,20
	17:00	9,55	9,00	0,54		1	1			2	1,20
	18:00	9,60	9,06	0,54		1	1			2	1,20
	19:00	8,58	7,93	0,64		1	1				1,20
	20:00	8,60	7,93	0,67		1	1				1,20
	21:00	9,86	8,87	0,99		1	1			2	1,20
	22:00	9,34	8,31	1,03		1	1			1	1,20
	23:00	8,99	7,89	1,10		1	1				1,20

Πρόβλημα επικοινωνίας του ΑΠ με το σύστημα εποπτείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης