

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,43	7,41	1,02		1	1				1,20
	01:00	8,07	7,21	0,86		1	1				1,20
	02:00	7,79	6,94	0,85		1	1				1,20
	03:00	7,75	6,85	0,91		1	1				1,20
	04:00	7,65	6,76	0,89		1	1				1,20
	05:00	7,67	6,85	0,82		1	1				1,20
	06:00	8,19	7,36	0,83		1	1				1,20
	07:00	8,33	7,50	0,83		1	1				1,20
	08:00	8,49	7,37	1,11		1	1				1,20
	09:00	8,73	6,94	1,79		1	1				1,40
	10:00	9,02	7,01	2,01		1	1				2,05
	11:00	9,09	7,08	2,01		1	1				2,05
	12:00	9,36	7,35	2,01		1	1				2,05
	13:00	9,40	7,39	2,01		1	1				2,05
	14:00	9,27	7,26	2,01		1	1				2,05
	15:00	9,28	7,27	2,01		1	1				2,05
	16:00	9,52	7,52	2,00		1	1				2,05
	17:00	9,82	7,52	2,30		1	1				2,05
	18:00	10,01	7,42	2,59		1	1				2,65
	19:00	10,46	7,87	2,59		1	1				2,65
	20:00	9,83	7,23	2,60		1	1				2,65
	21:00	9,09	6,49	2,60		1	1				2,65
	22:00	8,43	5,83	2,60		1	1				2,65
	23:00	8,26	5,66	2,60		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο. Πρόβλημα επικοινωνίας του ΑΠ με το σύστημα εποπτείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης