

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,85	4,30	2,55			1			1	2,65
	01:00	6,54	4,19	2,35			1				2,65
	02:00	6,34	4,16	2,18			1			1	2,65
	03:00	6,25	4,14	2,11			1			2	2,65
	04:00	6,19	4,22	1,97			1			2	2,65
	05:00	6,18	4,11	2,07			1			2	2,65
	06:00	6,47	4,56	1,91			1			2	2,65
	07:00	6,76	4,41	2,35			1			2	2,65
	08:00	7,04	4,90	2,14			1			2	2,65
	09:00	5,68	4,06	1,61			1			1	2,65
	10:00	5,19	5,19	0,00		1				3	0,00
	11:00	7,74	6,67	1,07		1				3	2,65
	12:00	8,28	7,30	0,99		1	1				2,65
	13:00	8,15	7,69	0,46		1	1				2,65
	14:00	7,72	7,36	0,36		1	1				2,65
	15:00	7,55	7,42	0,13		1	1				2,65
	16:00	7,46	7,35	0,11		1	1				2,65
	17:00	7,68	7,58	0,09		1	1				2,65
	18:00	8,12	8,05	0,07		1	1				2,65
	19:00	8,63	8,63	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,51	8,51	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	8,20	8,20	0,00		1	1			1	2,65
	22:00	8,24	8,24	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	7,98	7,91	0,07		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο. Πρόβλημα επικοινωνίας του ΑΠ με το σύστημα εποπτείας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή στις 09:45 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης