

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	1,62	1,57	0,05				1	1			0,51	0,51
	01:00	1,49	1,44	0,05				1	1			0,39	0,37
	02:00	1,39	1,33	0,06				1	1			0,26	0,27
	03:00	1,36	1,29	0,07				1	1			0,24	0,24
	04:00	1,34	1,29	0,05				1	1			0,22	0,22
	05:00	1,35	1,31	0,04				1	1			0,22	0,23
	06:00	1,48	1,44	0,04				1	1			0,35	0,36
	07:00	1,71	1,68	0,03				1	1			0,57	0,57
	08:00	1,79	1,78	0,00				1	1			0,62	0,62
	09:00	1,87	1,86	0,01				1	1			0,65	0,61
	10:00	2,09	2,05	0,04				1	1		1	0,42	0,40
	11:00	2,23	2,18	0,05				1	1		1	0,20	0,54
	12:00	2,29	2,20	0,09				1	1		1	0,20	0,60
	13:00	2,29	2,17	0,13				1	1		1	0,20	0,61
	14:00	2,26	2,07	0,18				1	1		1	0,21	0,58
	15:00	2,00	1,75	0,25				1	1		1	0,31	0,33
	16:00	2,03	1,72	0,31				1	1		1	0,35	0,35
	17:00	2,12	1,73	0,39				1	1		1	0,43	0,43
	18:00	2,37	1,94	0,43			1	1	1			0,67	0,65
	19:00	2,50	2,02	0,48			1	1	1			0,83	0,81
	20:00	2,36	1,79	0,57			1	1	1			0,69	0,69
	21:00	2,31	1,77	0,54			1	1	1			0,65	0,64
	22:00	2,09	1,70	0,39			1	1	1			0,42	0,41
	23:00	1,99	1,67	0,32			1	1	1			0,43	0,49

Στο διάστημα από τις 10:45 έως τις 14:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης