

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,20	1,71	0,49	1			1	1			0,55	0,53
	01:00	2,10	1,63	0,47	1			1	1			0,52	0,56
	02:00	1,99	1,71	0,27				1	1			0,70	0,70
	03:00	1,98	1,51	0,47				1	1			0,70	0,69
	04:00	1,94	1,37	0,56				1	1			0,68	0,68
	05:00	1,97	1,36	0,61				1	1			0,69	0,69
	06:00	2,06	1,46	0,61				1	1			0,72	0,72
	07:00	2,20	1,60	0,61	1			1			1	0,62	0,60
	08:00	2,39	1,69	0,70	1			1			1	0,70	0,70
	09:00	2,44	1,76	0,68	1			1			1	0,73	0,76
	10:00	2,48	1,74	0,74	1			1			1	0,79	0,80
	11:00	2,47	1,69	0,78	1			1			1	0,81	0,80
	12:00	2,50	1,72	0,77	1			1			1	0,79	0,82
	13:00	2,52	1,73	0,79	1			1			1	0,82	0,83
	14:00	2,46	1,67	0,79	1			1			1	0,79	0,79
	15:00	2,25	1,68	0,57	1			1			1	0,58	0,58
	16:00	2,15	1,70	0,45	1			1			1	0,45	0,47
	17:00	2,53	1,77	0,76	1			1			1	0,86	0,87
	18:00	2,67	1,89	0,79	1			1			1	0,92	0,51
	19:00	2,78	2,32	0,46	1	1		1	1			0,46	0,29
	20:00	2,70	2,70	0,00	1	1		1	1			0,00	0,46
	21:00	2,57	2,57	0,00		1		1	1			0,00	0,76
	22:00	2,42	2,41	0,01		1		1	1			0,00	0,73
	23:00	2,23	1,91	0,32		1		1	1			0,32	0,55

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:30 – 23:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης