

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,41	7,68	3,74			1		1		3,99
	01:00	10,73	7,50	3,22			1		1		3,45
	02:00	10,40	7,32	3,08			1		1		3,14
	03:00	10,10	7,34	2,76			1		1		2,84
	04:00	10,03	7,26	2,77			1		1		2,81
	05:00	10,52	7,35	3,17			1		1		3,24
	06:00	11,60	7,86	3,74			1		1		4,06
	07:00	13,03	8,82	4,21			1		1		4,56
	08:00	14,06	9,62	4,45			1		1		4,92
	09:00	14,10	9,64	4,46			1		1		4,93
	10:00	13,46	9,45	4,01			1		1		4,71
	11:00	13,27	9,47	3,80			1		1		4,64
	12:00	13,39	10,09	3,29			1		1		4,69
	13:00	13,77	10,58	3,19					1	1	4,48
	14:00	13,22	9,85	3,37					1	1	3,93
	15:00	12,46	9,34	3,12					1	1	3,21
	16:00	12,66	9,36	3,30					1	1	3,37
	17:00	13,96	9,63	4,33					1	1	4,67
	18:00	15,94	10,67	5,27					1	1	5,58
	19:00	17,89	12,10	5,79					1	1	6,26
	20:00	17,88	12,12	5,76					1	1	6,26
	21:00	16,37	11,12	5,25					1	1	5,73
	22:00	14,54	10,01	4,53					1	1	5,09
	23:00	12,82	8,99	3,84			1		1		4,49

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης