

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,39	7,91	3,47			1		1		3,99
	01:00	10,69	7,72	2,97			1		1		3,43
	02:00	10,26	7,71	2,55			1		1		2,99
	03:00	10,04	7,54	2,50			1		1		2,83
	04:00	10,11	7,58	2,53			1		1		2,85
	05:00	10,43	8,64	1,78			1		1		3,15
	06:00	11,69	11,04	0,65			1		1		4,09
	07:00	13,37	12,99	0,38					1	1	4,08
	08:00	13,82	13,82	0,00					1	1	4,53
	09:00	13,71	13,70	0,01			1			1	3,45
	10:00	13,68	13,35	0,33			1			1	3,41
	11:00	13,17	12,55	0,62			1			1	2,90
	12:00	13,37	12,55	0,82			1			1	3,10
	13:00	13,70	12,54	1,15			1			1	3,43
	14:00	13,53	12,48	1,05			1			1	3,27
	15:00	13,29	12,32	0,97			1			1	3,02
	16:00	13,43	12,99	0,44			1			1	3,16
	17:00	14,61	14,29	0,33			1			1	4,74
	18:00	16,13	15,85	0,28			1		1	1	3,04
	19:00	18,04	17,62	0,42			1		1	1	5,11
	20:00	17,84	17,23	0,62			1		1	1	4,80
	21:00	16,26	14,85	1,41			1		1	1	2,84
	22:00	14,47	12,09	2,39			1		1	1	3,06
	23:00	12,84	9,37	3,47					1	1	3,70

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης