

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,25	10,64	0,61					1	1	1,96
	01:00	10,41	9,81	0,60					1	1	1,12
	02:00	10,13	9,36	0,77					1	1	0,87
	03:00	9,96	9,31	0,64					1	1	0,67
	04:00	9,99	9,32	0,67					1	1	0,70
	05:00	10,42	9,54	0,88					1	1	1,13
	06:00	11,54	10,41	1,12					1	1	2,25
	07:00	12,86	11,69	1,18					1	1	3,57
	08:00	13,50	12,96	0,54			1			1	3,23
	09:00	13,95	13,14	0,81			1			1	3,68
	10:00	13,55	12,70	0,85			1			1	3,29
	11:00	13,35	12,70	0,65			1			1	3,08
	12:00	13,58	12,92	0,66			1			1	3,31
	13:00	13,73	13,26	0,46			1			1	3,46
	14:00	12,94	12,65	0,29			1			1	2,68
	15:00	13,88	13,26	0,62			1			1	3,79
	16:00	14,24	13,79	0,44			1		1	1	2,79
	17:00	15,07	13,40	1,67			1		1	1	1,72
	18:00	16,10	13,45	2,66			1		1	1	2,69
	19:00	17,66	13,46	4,19			1		1	1	4,25
	20:00	17,20	13,35	3,85			1		1	1	3,88
	21:00	15,79	13,04	2,75			1		1	1	2,77
	22:00	14,06	10,39	3,68					1	1	4,77
	23:00	12,36	8,88	3,48					1	1	3,50

Στο διάστημα από τις 07:50 έως τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα από τις 10:45 έως τις 15:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΑΠ. Στο διάστημα από τις 10:45 έως τις 14:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας του ΑΠ. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου και τις απογευματινές και βραδινές ώρες κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης