

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	11,31	8,86	2,45					1	1	2,45
	01:00	10,54	9,20	1,34					1	1	1,34
	02:00	10,22	9,31	0,92					1	1	0,93
	03:00	9,97	9,28	0,69					1	1	0,70
	04:00	10,08	9,30	0,78					1	1	0,79
	05:00	10,31	9,33	0,98					1	1	1,02
	06:00	11,46	9,45	2,02					1	1	2,17
	07:00	13,35	11,45	1,90					1	1	4,06
	08:00	15,05	12,13	2,92					1	1	5,27
	09:00	16,17	13,93	2,24			1		1	1	2,75
	10:00	15,66	15,06	0,59			1		1	1	2,24
	11:00	16,21	16,07	0,14			1		1	1	2,80
	12:00	15,97	15,00	0,97			1		1	1	2,55
	13:00	15,27	13,87	1,40		1	1		1		3,87
	14:00	13,70	13,12	0,58		1	1		1		2,30
	15:00	13,32	12,70	0,62		1	1		1		1,92
	16:00	12,65	12,38	0,28		1	1		1		1,25
	17:00	13,36	13,16	0,20		1	1		1		1,96
	18:00	15,37	15,26	0,11		1	1		1		3,97
	19:00	17,54	17,52	0,03			1		1	1	4,48
	20:00	17,40	17,36	0,04			1		1	1	4,32
	21:00	15,97	15,97	0,00			1		1	1	2,55
	22:00	14,11	13,25	0,86			1		1	1	1,77
	23:00	12,47	12,44	0,03					1	1	3,18

Τις πρώτες πρωινές και πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης