

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,86	10,99	1,87					1	1	3,57
	01:00	12,22	9,96	2,26					1	1	2,93
	02:00	11,76	9,50	2,26					1	1	2,47
	03:00	11,47	9,35	2,13					1	1	2,18
	04:00	11,35	9,27	2,09					1	1	2,11
	05:00	11,78	9,32	2,46					1	1	2,51
	06:00	12,78	9,65	3,13					1	1	3,49
	07:00	14,38	10,81	3,57					1	1	5,03
	08:00	15,35	11,46	3,89					1	1	5,37
	09:00	15,74	11,85	3,89					1	1	5,51
	10:00	15,53	11,45	4,08					1	1	5,44
	11:00	15,39	11,13	4,26					1	1	5,39
	12:00	15,65	11,79	3,86					1	1	5,48
	13:00	15,85	12,45	3,40					1	1	5,55
	14:00	15,42	11,82	3,60					1	1	5,40
	15:00	14,55	9,91	4,64					1	1	5,09
	16:00	14,73	10,03	4,71					1	1	5,16
	17:00	15,93	10,70	5,24					1	1	5,58
	18:00	17,15	11,72	5,43					1	1	6,00
	19:00	18,94	13,02	5,92					1	1	6,65
	20:00	19,06	12,57	6,50					1	1	7,12
	21:00	17,49	12,06	5,43					1	1	6,14
	22:00	15,89	11,07	4,83					1	1	5,56
	23:00	14,36	10,08	4,28					1	1	5,06

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης