

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,94	8,88	4,05			1		1		4,57
	01:00	12,02	8,12	3,90			1		1		4,65
	02:00	11,40	7,64	3,76			1		1		4,08
	03:00	11,15	7,32	3,83			1		1		3,88
	04:00	11,13	7,41	3,71			1		1		3,85
	05:00	11,29	7,49	3,80			1		1		3,95
	06:00	12,46	8,27	4,18			1		1		4,36
	07:00	13,88	9,37	4,51			1		1		4,86
	08:00	14,78	10,43	4,36			1			1	4,75
	09:00	15,03	10,99	4,04			1			1	4,77
	10:00	15,16	11,04	4,12			1			1	4,90
	11:00	15,13	10,80	4,33					1	1	5,30
	12:00	15,46	11,30	4,16					1	1	5,41
	13:00	15,70	11,32	4,38					1	1	5,49
	14:00	15,20	10,74	4,46					1	1	5,32
	15:00	14,74	10,55	4,19					1	1	5,16
	16:00	14,98	10,56	4,41					1	1	5,24
	17:00	15,89	11,19	4,70					1	1	5,56
	18:00	17,35	12,25	5,09					1	1	6,07
	19:00	19,13	13,55	5,57			1			1	6,69
	20:00	18,82	13,36	5,46			1			1	6,59
	21:00	17,22	12,36	4,86			1			1	6,03
	22:00	15,67	11,19	4,49			1			1	5,41
	23:00	14,19	10,63	3,55			1			1	4,07

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης