

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε- Π- Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,69	8,93	3,76			1		1		4,44
	01:00	11,93	8,31	3,63			1		1		4,18
	02:00	11,42	7,95	3,46			1		1		4,00
	03:00	11,17	8,35	2,82			1		1		3,89
	04:00	11,06	8,11	2,96			1		1		3,79
	05:00	11,36	8,21	3,15			1		1		3,98
	06:00	12,05	8,67	3,37			1		1		4,22
	07:00	13,16	9,59	3,56			1		1		4,60
	08:00	14,89	10,91	3,98					1	1	5,21
	09:00	15,21	10,98	4,22					1	1	5,32
	10:00	15,09	10,85	4,24					1	1	5,28
	11:00	15,17	10,79	4,38					1	1	5,31
	12:00	15,28	10,88	4,39					1	1	5,35
	13:00	15,70	11,05	4,65					1	1	5,50
	14:00	15,29	10,63	4,66					1	1	5,35
	15:00	14,36	9,70	4,65					1	1	5,02
	16:00	14,21	9,51	4,71					1	1	4,92
	17:00	15,93	10,72	5,21					1	1	5,58
	18:00	16,94	11,27	5,68					1	1	5,93
	19:00	18,39	12,28	6,11					1	1	6,44
	20:00	18,21	12,22	5,99					1	1	6,37
	21:00	16,58	11,47	5,12					1	1	5,80
	22:00	15,14	10,54	4,60					1	1	5,30
	23:00	13,79	10,82	2,96			1		1	1	3,46

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης