

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,73	9,05	3,68			1		1		4,46
	01:00	11,66	8,12	3,53			1		1		4,08
	02:00	11,07	7,63	3,44			1		1		3,79
	03:00	10,77	7,40	3,37			1		1		3,50
	04:00	10,59	7,45	3,14			1		1		3,32
	05:00	10,78	7,65	3,12			1		1		3,50
	06:00	11,41	8,20	3,21			1		1		3,99
	07:00	12,41	9,98	2,44			1		1		4,35
	08:00	13,81	10,90	2,91					1	1	4,52
	09:00	14,38	12,46	1,92					1	1	5,03
	10:00	14,56	13,66	0,90			1			1	4,94
	11:00	14,69	13,99	0,69			1			1	4,58
	12:00	15,85	15,57	0,27			1			1	5,71
	13:00	15,55	15,29	0,26			1		1	1	2,13
	14:00	14,03	13,93	0,09			1			1	3,76
	15:00	13,75	13,64	0,11			1			1	3,48
	16:00	14,33	14,26	0,06			1			1	4,41
	17:00	15,23	15,06	0,17			1			1	5,71
	18:00	16,09	16,01	0,08			1		1	1	2,70
	19:00	18,00	17,91	0,09			1		1	1	5,12
	20:00	17,55	17,53	0,02			1		1	1	4,61
	21:00	16,39	16,35	0,03			1		1	1	2,97
	22:00	14,80	14,73	0,07			1		1	1	1,38
	23:00	13,26	13,20	0,06			1		1	1	1,94

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης