

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,11	11,85	0,26					1	1	2,82
	01:00	11,26	11,02	0,24					1	1	1,97
	02:00	10,93	10,59	0,35					1	1	1,64
	03:00	10,84	10,61	0,23					1	1	1,55
	04:00	10,83	10,41	0,42					1	1	1,54
	05:00	11,21	10,27	0,95					1	1	1,92
	06:00	12,29	11,49	0,80					1	1	3,00
	07:00	13,68	12,64	1,04					1	1	4,52
	08:00	15,12	14,11	1,02			1		1	1	3,75
	09:00	15,71	15,08	0,63			1		1	1	2,30
	10:00	15,80	15,09	0,71			1		1	1	2,38
	11:00	16,90	16,61	0,30			1		1	1	3,49
	12:00	18,03	17,80	0,23			1		1	1	5,21
	13:00	18,32	17,92	0,40			1		1	1	5,57
	14:00	17,55	17,51	0,04			1		1	1	4,61
	15:00	16,70	15,20	1,50			1		1	1	3,29
	16:00	16,36	13,42	2,94			1		1	1	3,02
	17:00	16,30	13,45	2,85			1		1	1	2,88
	18:00	17,28	13,45	3,84			1		1	1	3,87
	19:00	18,84	13,62	5,22			1		1	1	5,43
	20:00	18,65	13,57	5,08			1		1	1	5,33
	21:00	16,87	11,70	5,17					1	1	5,90
	22:00	14,96	9,78	5,19					1	1	5,24
	23:00	13,17	9,01	4,16			1		1	1	4,16

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Κατά το διάστημα 21:10 με 21:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης