

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	11,65	7,80	3,86			1		1		4,08
	01:00	10,93	7,97	2,96			1		1		3,66
	02:00	10,48	7,47	3,01			1		1		3,21
	03:00	10,29	7,42	2,87			1		1		3,02
	04:00	10,40	7,53	2,87			1		1		3,12
	05:00	10,67	7,51	3,16			1		1		3,39
	06:00	11,81	8,53	3,28			1		1		4,13
	07:00	13,75	10,46	3,29			1		1		4,81
	08:00	14,93	10,35	4,58					1	1	5,22
	09:00	14,96	10,97	3,99					1	1	5,24
	10:00	14,20	9,76	4,44					1	1	4,91
	11:00	13,70	9,44	4,26					1	1	4,41
	12:00	13,69	9,59	4,10					1	1	4,40
	13:00	13,81	9,54	4,27					1	1	4,52
	14:00	13,44	9,52	3,92					1	1	4,20
	15:00	12,50	9,42	3,08					1	1	3,21
	16:00	12,76	9,37	3,39					1	1	3,49
	17:00	14,14	9,60	4,54					1	1	4,85
	18:00	15,74	10,51	5,23					1	1	5,51
	19:00	17,78	12,34	5,44					1	1	6,22
	20:00	17,82	12,27	5,54					1	1	6,24
	21:00	16,27	10,67	5,60					1	1	5,73
	22:00	14,54	9,92	4,62					1	1	5,09
	23:00	12,94	10,75	2,20			1		1	1	2,25

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Κατά το διάστημα 23:10 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης