

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,70	13,64	1,06			1						1		4,31	5,12
	01:00	13,65	13,11	0,54			1						1		4,07	4,07
	02:00	13,08	12,57	0,51			1						1		3,88	3,51
	03:00	12,91	12,09	0,82			1						1		3,61	3,33
	04:00	12,88	11,56	1,32			1						1		3,46	3,30
	05:00	13,58	12,33	1,25			1						1		3,71	4,00
	06:00	14,77	13,87	0,90			1						1		4,15	5,17
	07:00	17,07	16,47	0,61		1	1						1		4,08	4,08
	08:00	17,57	17,07	0,51		1	1								3,96	4,20
	09:00	17,17	16,21	0,96		1	1								3,59	3,79
	10:00	16,51	15,27	1,24		1	1								3,43	3,13
	11:00	16,23	14,97	1,25		1	1								3,29	2,85
	12:00	16,34	14,81	1,53		1	1								3,19	2,96
	13:00	16,52	14,77	1,76		1	1								3,24	3,15
	14:00	15,34	13,93	1,41		1	1								2,71	2,71
	15:00	14,65	13,55	1,09		1	1								2,36	2,36
	16:00	15,29	13,92	1,37		1	1								2,73	2,73
	17:00	16,74	15,18	1,56		1	1								3,50	3,37
	18:00	18,74	17,06	1,68		1	1								4,24	5,36
	19:00	21,16	18,69	2,47		1	1								5,88	7,41
	20:00	21,24	19,33	1,90		1	1							2	5,00	6,84
	21:00	19,71	18,13	1,58		1	1								5,17	6,33
	22:00	17,87	16,14	1,73		1	1								4,16	4,49
	23:00	15,96	14,72	1,24		1	1								3,02	2,58

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται εκτός λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης