

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,36	13,20	1,16			1						1		4,50	4,79
	01:00	13,68	13,22	0,45			1						1		4,33	4,10
	02:00	13,04	12,52	0,52			1						1		3,99	3,99
	03:00	12,79	12,09	0,70			1						1		3,80	3,80
	04:00	12,69	12,02	0,67			1						1		3,66	3,66
	05:00	13,02	12,45	0,57			1						1		3,92	3,44
	06:00	14,64	13,91	0,73			1						1		4,77	5,06
	07:00	17,03	16,03	1,00	1		1								4,45	4,29
	08:00	17,26	16,69	0,57	1		1								4,61	4,52
	09:00	17,07	16,56	0,51	1		1								4,45	4,33
	10:00	16,41	15,33	1,08	1		1								3,88	3,68
	11:00	16,41	15,66	0,74	1		1								3,95	3,67
	12:00	17,63	16,30	1,34	1		1								4,55	4,89
	13:00	18,49	17,20	1,29	1		1								5,06	5,75
	14:00	18,46	16,69	1,77	1		1								4,86	5,72
	15:00	18,33	17,32	1,01	1		1								5,29	5,59
	16:00	18,12	17,30	0,81	1		1								5,46	5,38
	17:00	18,65	17,50	1,16	1		1								5,96	5,91
	18:00	19,40	17,55	1,85	1		1							2	5,50	5,64
	19:00	21,29	18,66	2,63	1		1							2	6,60	7,45
	20:00	21,69	17,82	3,87	1		1							2	7,07	7,59
	21:00	20,30	16,04	4,26	1		1								7,21	7,11
	22:00	18,11	13,72	4,39	1		1								5,48	5,37
	23:00	16,02	12,70	3,32	1		1						1		3,96	3,96

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρέμεινε εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών έως τις 16:30. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης