

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,39	10,41	3,98			1						1		4,97	4,81
	01:00	13,36	10,49	2,87			1						1		3,40	3,78
	02:00	13,15	11,06	2,09			1						1		2,21	3,57
	03:00	12,91	10,89	2,02			1						1		2,21	3,33
	04:00	12,88	10,75	2,13			1						1		2,20	3,30
	05:00	13,32	11,45	1,87			1						1		2,20	3,75
	06:00	14,77	12,86	1,91			1						1		2,24	5,17
	07:00	17,51	15,47	2,04		1	1						1		4,69	4,69
	08:00	19,22	18,22	1,00		1	1								5,14	5,84
	09:00	18,77	17,61	1,16		1	1								4,94	5,39
	10:00	18,32	16,93	1,39		1	1								4,46	4,94
	11:00	19,00	18,14	0,86		1	1								5,04	5,62
	12:00	20,45	19,89	0,55		1	1							2	5,41	6,06
	13:00	17,74	17,34	0,40		1	1						1		3,76	3,85
	14:00	17,35	16,81	0,54		1	1								3,81	3,97
	15:00	17,42	16,71	0,71		1	1								3,77	4,04
	16:00	16,57	15,58	0,99		1	1								3,13	3,19
	17:00	17,79	16,23	1,56		1	1								3,89	4,41
	18:00	19,02	16,91	2,12		1	1								4,62	5,65
	19:00	21,19	18,14	3,05		1	1								5,95	7,42
	20:00	21,58	17,44	4,14		1	1								6,57	7,55
	21:00	19,96	16,29	3,67		1	1								5,52	6,58
	22:00	18,01	15,61	2,40		1	1								4,08	4,63
	23:00	16,29	14,67	1,62		1	1								2,83	2,92

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:55. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:50 με 17:30. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:10 με 15:15. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:30 με 19:15. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:00 με 20:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης