

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,92	14,00	0,93		1	1								1,90	1,55
	01:00	13,79	12,52	1,27			1						1		2,88	4,21
	02:00	12,67	10,90	1,77			1						1		2,93	3,10
	03:00	12,44	10,43	2,01			1						1		2,69	2,87
	04:00	12,49	10,76	1												