

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,88	13,78	1,10	1		1								2,29	2,14
	01:00	13,71	12,45	1,26			1						1		3,98	4,13
	02:00	13,14	11,61	1,53			1						1		3,44	3,56
	03:00	12,82	12,10	0,71			1						1		3,37	3,24
	04:00	12,65	11,96	0,69			1						1		3,24	3,07
	05:00	12,92	12,45	0,47			1						1		3,52	3,35
	06:00	13,50	12,73	0,77			1						1		3,86	3,92
	07:00	14,27	12,98	1,28			1						1		4,31	4,69
	08:00	14,73	13,50	1,23			1						1		4,59	5,16
	09:00	14,91	13,40	1,51			1						1		4,68	5,22
	10:00	14,64	13,94	0,70			1						1		4,76	5,06
	11:00	15,21	14,62	0,59			1						1	1	4,73	5,13
	12:00	15,56	14,99	0,57			1						1	2	4,45	4,97
	13:00	14,97	14,34	0,63			1						1	2	3,91	4,38
	14:00	13,89	12,91	0,97			1						1	1	3,35	3,80
	15:00	13,62	12,74	0,88			1						1		3,84	4,04
	16:00	14,09	13,27	0,82			1						1		4,19	4,51
	17:00	14,97	13,89	1,08			1						1	1	4,89	4,88
	18:00	16,82	15,77	1,05			1						1	2	5,22	5,89
	19:00	19,40	18,47	0,93			1						1	5	5,25	6,79
	20:00	19,84	18,06	1,77			1						1	5	5,34	6,94
	21:00	18,75	16,59	2,16			1						1	4	5,45	6,56
	22:00	16,93	14,86	2,08			1						1	2	5,24	5,93
	23:00	15,29	13,22	2,07			1						1	1	5,40	5,20

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:20 με 13:25. Τα ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:12. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης