

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,54	12,65	1,89			1						1		5,08	4,97
	01:00	13,55	11,82	1,73			1						1		4,25	3,97
	02:00	13,02	11,38	1,64			1						1		3,83	3,44
	03:00	12,76	11,26	1,50			1						1		3,65	3,18
	04:00	12,78	11,15	1,63			1						1		3,49	3,20
	05:00	13,34	11,03	2,31			1						1		3,71	3,76
	06:00	14,73	11,57	3,16			1						1		4,84	5,15
	07:00	16,75	12,94	3,81			1						1		5,89	5,86
	08:00	17,34	13,40	3,94			1						1		6,11	6,07
	09:00	16,94	13,19	3,74			1						1	2	5,63	5,93
	10:00	16,83	12,93	3,90			1						1	3	5,85	5,73
	11:00	16,30	12,72	3,58			1							3	5,01	5,71
	12:00	18,06	14,21	3,85			1							4	4,95	6,32
	13:00	19,91	15,76	4,15			1							6	5,30	6,97
	14:00	20,11	15,84	4,27	1		1							1	6,04	6,86
	15:00	19,78	15,38	4,40	1		1								6,75	6,92
	16:00	18,63	14,94	3,69	1		1								5,66	5,89
	17:00	18,68	15,36	3,32	1		1								5,69	5,94
	18:00	20,11	16,12	4,00	1		1								6,73	7,04
	19:00	21,71	17,20	4,51	1		1								7,95	7,60
	20:00	22,13	16,63	5,50	1		1								8,11	7,74
	21:00	20,92	15,31	5,60	1		1								7,63	7,32
	22:00	18,32	14,18	4,14	1		1								5,48	5,58
	23:00	16,01	13,98	2,04	1		1								3,36	3,28

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:25. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:30. Δοκιμαστική λειτουργία της G10 στο διάστημα από τις 9:30 έως τις 11:30. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης