

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,66	13,97	0,69	1		1								2,26	1,92
	01:00	13,47	12,69	0,77			1						1		3,81	3,89
	02:00	13,07	12,42	0,65			1						1		3,94	3,49
	03:00	13,03	12,48	0,55			1						1		3,96	3,96
	04:00	12,97	11,40	1,57			1						1		3,72	3,39
	05:00	13,47	12,00	1,46			1						1		4,23	3,89
	06:00	14,91	13,37	1,54			1						1		5,14	5,22
	07:00	17,41	15,58	1,82		1	1								5,59	5,59
	08:00	18,85	16,56	2,29		1	1								5,59	5,48
	09:00	19,04	17,60	1,44		1	1								5,59	5,66
	10:00	18,46	15,12	3,34		1	1								5,59	5,59
	11:00	19,98	16,18	3,81		1	1								6,07	6,61
	12:00	20,19	15,78	4,41		1	1								6,35	6,81
	13:00	17,06	14,43	2,62		1	1								5,34	5,34
	14:00	16,07	14,29	1,78		1	1								4,85	4,85
	15:00	15,18	14,07	1,11		1	1								4,38	4,38
	16:00	15,93	14,83	1,10		1	1								4,54	4,54
	17:00	17,41	16,63	0,77		1	1								4,34	4,03
	18:00	19,19	18,67	0,52		1	1								5,81	5,81
	19:00	21,01	20,49	0,52		1	1							2	6,39	6,62
	20:00	21,32	20,92	0,40		1	1							2	6,46	6,93
	21:00	19,74	19,29	0,46		1	1								6,52	6,36
	22:00	18,15	17,95	0,21		1	1								5,29	5,29
	23:00	15,81	15,73	0,09		1	1								3,18	3,18

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2, ΚΕΦΑΛΑ ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:20 με 11:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:15 με 11:25. Το διάστημα 07:20 με 11:20 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης