

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,51	18,77	0,74		1	1								5,12	6,13
	01:00	18,30	17,10	1,21		1	1								5,12	4,93
	02:00	17,42	15,91	1,51		1	1								5,12	5,12
	03:00	16,65	15,57	1,09		1	1								5,12	5,12
	04:00	16,37	15,51	0,85		1	1								5,12	5,12
	05:00	16,55	15,47	1,08		1	1								5,12	5,12
	06:00	17,10	15,94	1,16		1	1								5,12	5,12
	07:00	19,04	17,64	1,41		1	1								5,12	5,67
	08:00	20,59	19,15	1,44		1	1							1	5,12	6,70
	09:00	21,60	20,11	1,49		1	1							2	5,04	7,20
	10:00	22,08	21,41	0,67		1	1		1					2	3,70	5,35
	11:00	22,54	21,84	0,70		1	1		1						3,75	6,82
	12:00	22,80	22,11	0,69		1	1		1						3,75	7,08
	13:00	22,84	22,13	0,71		1	1		1					2	4,11	6,11
	14:00	22,44	21,26	1,18		1	1		1					2	4,48	5,71
	15:00	21,64	20,48	1,16		1	1		1					1	4,44	5,42
	16:00	22,53	20,44	2,09		1	1		1						5,79	6,81
	17:00	23,52	21,06	2,47		1	1		1						6,59	7,81
	18:00	24,33	21,89	2,44		1	1		1						7,12	8,51
	19:00	24,86	23,03	1,83		1	1		1						7,29	8,70
	20:00	25,79	24,21	1,58		1	1		1					2	7,24	9,03
	21:00	24,87	23,13	1,73		1	1		1					1	6,89	8,64
	22:00	23,60	22,28	1,32		1	1		1						6,69	7,88
	23:00	21,75	20,42	1,34		1	1		1						5,67	6,04

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παραμένουν εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο, πλην των ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΥΛΟΣ1, ΜΥΛΟΣ 2, ΑΜΑΝΗ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:00. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης