

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,51	19,22	1,30		1	1								6,00	7,14
	01:00	19,04	17,66	1,39		1	1								4,99	5,66
	02:00	18,10	17,13	0,97		1	1								4,45	4,72
	03:00	17,36	16,54	0,82		1	1								4,01	3,99
	04:00	16,81	16,17	0,64		1	1								3,69	3,43
	05:00	17,01	16,68	0,33		1	1								3,84	3,64
	06:00	17,86	17,55	0,31		1	1								4,45	4,48
	07:00	19,49	19,04	0,45		1	1								5,52	6,11
	08:00	20,93	20,39	0,53		1	1							2	5,60	6,53
	09:00	21,60	20,89	0,71		1	1							2	5,67	7,21
	10:00	21,97	21,50	0,47		1	1							2	5,71	7,58
	11:00	22,32	21,65	0,66		1	1							4	5,31	6,91
	12:00	23,15	22,11	1,05		1	1							4	5,67	7,74
	13:00	24,28	22,91	1,37		1	1							4	7,17	8,50
	14:00	23,87	22,07	1,80		1	1							4	7,34	8,35
	15:00	23,67	22,01	1,66		1	1							4	6,86	8,26
	16:00	24,16	22,40	1,77		1	1							4	6,62	8,46
	17:00	25,16	22,58	2,58		1	1							4	6,89	8,81
	18:00	26,57	23,82	2,74		1	1							4	7,29	9,30
	19:00	27,17	25,25	1,93		1	1		1					4	7,45	9,42
	20:00	28,13	25,69	2,44		1	1		1					4	7,78	9,85
	21:00	26,11	23,88	2,23		1	1		1					3	7,25	8,86
	22:00	24,43	22,60	1,83		1	1		1						7,57	8,55
	23:00	23,14	22,07	1,07		1	1		1						6,93	7,43

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης