

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,32	20,54	0,78		1	1		1						6,15	6,15
	01:00	19,91	18,15	1,76		1	1								6,26	6,54
	02:00	19,26	17,08	2,18		1	1								5,74	5,88
	03:00	18,22	16,62	1,60		1	1								5,03	4,84
	04:00	17,78	16,47	1,31		1	1								4,63	4,40
	05:00	17,94	16,72	1,22		1	1								4,76	4,56
	06:00	18,38	17,26	1,13		1	1								5,32	5,00
	07:00	20,14	19,29	0,84		1	1								4,57	6,76
	08:00	22,06	21,86	0,20		1	1							3	3,24	7,16
	09:00	24,25	23,43	0,83		1	1							5	4,90	8,34
	10:00	24,64	23,50	1,14		1	1							5	5,78	8,62
	11:00	24,59	24,14	0,45		1	1							6	3,60	8,16
	12:00	25,19	24,49	0,70		1	1							6	4,29	8,76
	13:00	26,01	25,35	0,66		1	1							6	4,30	9,10
	14:00	25,89	25,18	0,71		1	1							6	4,30	9,06
	15:00	25,14	24,27	0,87		1	1							6	4,91	8,71
	16:00	25,26	23,66	1,60		1	1							6	5,60	8,84
	17:00	26,26	24,14	2,12		1	1							4	7,10	9,19
	18:00	27,01	25,05	1,96		1	1							5	7,17	9,45
	19:00	27,27	25,01	2,26		1	1							6	7,37	9,54
	20:00	28,49	26,22	2,27		1	1							6	7,90	9,97
	21:00	26,73	24,91	1,82		1	1							6	7,57	9,36
	22:00	24,54	23,15	1,39		1	1							4	7,53	8,59
	23:00	23,05	21,65	1,40		1	1							2	7,63	8,07

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το διάστημα 07:45 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζε προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας 08:40 με 11:45. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας 08:35 με 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης